


Утвержден
Приказ от 04.09.2017 № 54
Заведующий *Сакова* / Сакова И.А. /



План мероприятий

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, отмеченных в Предписании Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Краснобаковскому району Нижегородской области N 31/1/21 от 01.08.2017 г.

N п/п	Наименование мероприятий	Исполняют	Срок испол.	Отметка об испол.
1	2	3	4	5
1.	Деревянные конструкции стеллажей, расположенных в складском помещении (пищеблок) обработать огнезащитным составом	Заведующий Сакова И.А.	05.12.2017 г.	
2.	При прохождении различных коммуникаций через противопожарные преграды (стены, перегородки) образовавшиеся отверстия в помещениях 2-го этажа заделать негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.	Заведующий Сакова И.А.	05.12.2017 г.	