



Главное управление МЧС России по Нижегородской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru  
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
по Краснобаковскому району Нижегородской области  
606710, р.п. Красные Баки, ул. Свердлова, 47, тел/факс (код - 83156) 2-25-89, e-mail: info@mchs.nnov.ru

**Предписание № 31 / 1 / 21**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальному автономному общеобразовательному**  
**учреждению Чемашихинской начальной школе**  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного Государственного инспектора Краснобаковского района Нижегородской области по пожарному надзору Листарова Дмитрия Евгеньевича № 31 от «24» июля 2017 г., п. 17 ч. 4 ст. 1 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период:

с 13 часов 00 минут по 14 часов 00 минут « 28 » июля 2017 г.  
с 11 часов 00 минут по 14 часов 00 минут « 31 » июля 2017 г.  
с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут « 01 » августа 2017 г.

общая продолжительность: **3 (три) рабочих дня.**

проведена **плановая выездная** проверка

в отношении **Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Чемашихинской начальной школы**, зарегистрированного и осуществляющего свою деятельность по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский район, село Чемашиха, улица Школьная, дом 1.

Главным Государственным инспектором Краснобаковского района по пожарному надзору **Листаровым Дмитрием Евгеньевичем**, Государственным инспектором Краснобаковского района по пожарному надзору – **Талановой Натальей Николаевной**  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с законным представителем Муниципального автономного общеобразовательного учреждения (далее – МАОУ) Чемашихинской начальной школы **Саковой Ириной Анатольевной**  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований законодательства Российской Федерации	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования законодательства РФ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<b>Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:</b>				
<b>Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:</b>				
<u>Здание общеобразовательного учреждения по адресу:</u> (Краснобаковский район, село Чемашиха, улица Школьная, дом 1)				
1.	Деревянные конструкции стеллажей, расположенных в складском помещении (пищеблок) обработать огнезащитным составом.	<b>Основание:</b> ч. 1 ст.46 ФЗ №184-ФЗ от 27.12.2002г; ч.4. ст. 4, ч.1. 3 ст.6 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 5.4.5. Свод правил СП 2.13130.2012 (ранее действующее требование пункт 7.1. СНИП 21-01-97*; п. 10.1. раздел 2 пособие к СНИП 21-01-97* МДС 21-1.98)	05.12.2017 г.	
<b>Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:</b>				
<u>Здание общеобразовательного учреждения по адресу:</u> (Краснобаковский район, село Чемашиха, улица Школьная, дом 1)				
2.	При прохождении различных коммуникаций через противопожарные преграды (стены, перегородки) образовавшееся отверстия (зазоры) в помещениях 2-го этажа (библиотека, пищеблок, подсобное помещение) заделать негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.	<b>Основание:</b> п. 22 ППР в РФ	05.12.2017 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, установленных требований в области гражданской обороны в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный Государственный инспектор Краснобаковского района  
по пожарному надзору **Листаров Дмитрий Евгеньевич**  
« 01 » августа 2017 г.

Государственный инспектор Краснобаковского района  
по пожарному надзору **Таланова Наталья Николаевна**  
« 01 » августа 2017 г.

Предписание для исполнения получил:  
Законный представитель Муниципального  
автономного общеобразовательного учреждения  
Чемашихинской начальной школы  
Сакова Ирина Анатольевна

